



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

**УССУРИЙСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ г. № _____

**Об организации проведения
противопожарных и противоаварийных тренировок
в Уссурийском участке**

Согласно плану основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, во исполнение требований «Положения о порядке организации и проведения противопожарных тренировок с персоналом», утвержденного НОД 30.08.2005 г., «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.10.2020 г., в целях установления на производственных участках, цехах, складских, вспомогательных зданиях и помещениях противопожарного и противоаварийного режимов:

1. Принять к руководству и исполнению утвержденную «Типовую программу противопожарной (противоаварийной) тренировки» (Приложение №1 к распоряжению).

2. Руководителям подразделений на основании материала «Программы», исходя из индивидуальных особенностей подконтрольных подразделений, в месячный срок разработать и предоставить для утверждения «Программы противопожарной (противоаварийной) тренировки» (исходя из особенностей подконтрольного подразделения).

3. Обеспечить своевременное проведение тренировок, согласно:

3.1. «Графику проведения противопожарных и противоаварийных тренировок персонала Уссурийского участка Дальневосточной Дирекции по тепловодоснабжению в 2025 году» (приложение №3 к распоряжению).

3.2. «Примерный график проведения противопожарных и противоаварийных тренировок персонала Уссурийского участка Дальневосточной Дирекции по тепловодоснабжению в 2023 году» (приложение №2 к распоряжению).

3.3. Результаты проведения тренировок регистрировать в журнале установленной формы.

4. Ответственность за исполнение распоряжения в подразделениях Уссурийского участка возлагаю на руководителей подразделений и лиц их замещающих.

5. Распоряжение ДДТВУ-3 от 09.01.2024 г. №ДВДТВУ-3-11/р «Об организации проведения противопожарных и противоаварийных тренировок в Уссурийском участке» - отменить.

6. Контроль и ответственность за исполнением распоряжения в целом по Уссурийскому участку, возлагаю на главного механика Макотрика А.В.

Начальник
участка

Д.В. Зинченко

Исп. Костенко С.А. ДДТВУ от-3
5-29-26

Типовая программа противопожарной (противоаварийной) тренировки

1. Дата и время проведения: 12.05.2024
2. Условное время возникновения пожара: 8.30 12.05.2024
3. Вид тренировки Объектовая
(цеховая, объектовая, совместная с ведомственной пожарной охраной)
4. Метод проведения тренировки: с воздействием на неработающее оборудование
5. _____
(тренировки: по схеме; с условными действиями персонала; с воздействием на неработающее оборудование; комбинированные)
5. Руководитель тренировки: мастер котельной «Рефсервис» Халиман А.В.
(Фамилия, инициалы, должность)
6. Участники тренировки и посредники:

Рабочее место	Фамилия, имя, отчество участника	Фамилия, имя, отчество посредника
Уссурийский участок, котельная «Рефсервис», ул. Попова, 33	Персонал котельной, очистных, тепловых сетей	Вед. специалист по ОТ Костенко С.А.

7. Руководитель тушения пожара: Халиман А.В. мастер участка
(Фамилия и инициалы, должность)
8. Порядок пользования связью участниками тренировки: устная, телефонная, громкоговорящая, посыльные
(устная, телефонная, радио, посыльные)
9. Цель (задача) тренировки:
1) проверить готовность персонала ПУ к действиям в случае пожара (оповещение, эвакуация персонала, техники и др. ценного имущества);
2) тренировать персонал участка в действиях в ЧС; 3) проверить исправность и эффективность существующей системы связи; 4) проверить реальность временных и количественных показателей ПБР, выявить слабые места плана.
10. Режим работы оборудования до возникновения пожара (аварии): повседневный
11. Состояние средств пожаротушения исправны
12. Применяемые тренировочные плакаты, знаки, тренажеры, имитирующие устройства: _____
13. Причины возникновения аварии (неисправности) и последствия: Неисправность запорной арматуры резервуара с расходной емкости мазута в мазутонасосной, воспламенение разлившегося мазута.
(указать причины возникновения аварии и последствия, вызванные аварией)
14. Причина возникновения пожара и его развитие: воспламенение паров разлитого мазута по неустановленной причине, распространение пламени на конструкции мазутонасосной, распространение пламени на площади до 30м², высокая температура вблизи очага (нельзя подойти ближе 20 метров, угроза остановки котельной
(указать причины возникновения пожара и последствия, вызванные пожаром (распространение на конструкции, обрушения и т.д.)

15. Обнаружение и ликвидация аварии (неисправности) _____
(указываются признаки, по которым персонал определяет, что произошла авария (пропало питание, показание приборов, сработала защита). Указываются необходимые действия персонала при данной аварии).
16. Обнаружение и ликвидация пожара Обнаружение пожара – обнаружил сотрудник мазутонасосной по вспышке паровоздушной смеси, сопровождаемой громким хлопком. Первый увидевший возгорание сообщает об этом в личном общении диспетчеру дистанции и сторожевой охране. Дежурный диспетчер и сторожевая охрана проводят оповещение

причастных структур города и станции Уссурийск, персонала ПУ, должностных лиц согласно схемы оповещения. Должностные лица и персонал участка действует согласно Плана быстрого реагирования (ПБР).

(указываются признаки, по которым персонал определяет, что возник пожар (наличие дыма, пламени, тления, сработала сигнализация).

Указываются необходимые действия персонала при возникновении пожара).

Программу тренировки составил: специалист ГО ДДТВУ-3 Лукашук Е.В.
(Фамилия, инициалы, должность и подпись)

Программу тренировки проверил: начальник ДДТВУ-3 Зинченко Д.В.
(Фамилия, инициалы, должность и подпись)

С программой тренировки ознакомились:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Дата	Подпись
Мастер участка	Халиман А.В.		
Мастер тепловых сетей	Служаев Ю.А.		

17. Карта деятельности персонала в ходе тренировки:

Задание (основные показатели ПБР)	Ожидаемые действия обучаемых	Контрольное время выполнения задания	Замечания посредника	Грубые ошибки тренирующихся
Оповещение о пожаре.	Первый увидевший возгорание личным общением сообщает персоналу котельной, диспетчеру и сторожевой охране.	«С» + 2-3 мин.		
*Экипировка и сбор боевого расчета добровольной пожарной дружины котельной.	*Боевой расчет добровольной пожарной дружины котельной собирается со средствами тушения пожара у восточной стороны котельной. При возгорании не нефтепродуктов (листва, трава, ветонь и т.п.) вблизи мазутонасосной добровольная пожарная дружина (боевой пожарный расчет) котельной приступает к ликвидации возгорания	«С» + 3-5 мин.		
Оповещение причастных структур города и станции Уссурийск, персонала ПУ, должностных лиц согласно схемы оповещения.	Диспетчер (сторожевая охрана) проводят оповещение согласно схемы.	«С» + 5-7 мин.		
Принятие решения о вводе на базе аварийного режима и вводе в действие ПБР.	мастер котельной Халиман А.В. принимает решение о вводе на базе аварийного режима и вводе в действие ПБР.	«С» + 5-7 мин.		
Оповещение школы и населения.	мастер котельной Халиман А.В. принимает решение и при необходимости организует силами персонала участка оповещение школы и населения близлежащих домов о случившемся и необходимости эвакуации на безопасное расстояние.	«С» + 5-7 мин.		
Экипировка и сбор АСК (персонал ПУ, рем.участка, УПТР)	Личный состав аварийно-спасательной группы, аварийно-технического звена, водители самосвала, экскаватора, АС машины, персонал котельной «Рефсервис» собираются со средствами для ликвидации ЧС на площадке с западной стороны мазутонасосной.	«С» + 7-9 мин.		
Инструктаж по мерам безопасности, постановка задачи личному составу АСК, организация разведки.	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. проверяет прибытие и готовность формирований и подразделений к действиям по ликвидации ЧС, коротко напоминает меры безопасности (проводит целевой инструктаж), ставит задачу на разведку, спасение людей, эвакуацию пострадавших и выполнение первоочередных мероприятий по локализации ЧС.	«С» + 9-10 мин.		
Остановка производства, обесточивание сооружений, базы.	Руководители структурных подразделений (старшие смен) организуют остановку производства, обесточивание оборудования и отключение электроэнергии, выход персонала, не задействованного для локализации и ликвидации ЧС, за территорию базы. Электрик котельной отключает электроэнергию от потребителей	«С» + 7-9 мин.		

Эвакуация персонала, школы и населения.	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. силами первого звена аварийно-спасательной группы организует контроль выхода за территорию базы всего персонала, не задействованного для локализации и ликвидации ЧС.	«С» + 10-15 мин.		
Оцепление зоны ЧС	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. организует оцепление зоны ЧС.	«С» + 10-15 мин.		
Разведка зоны ЧС.	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. силами разведывательной группы организует разведку зоны ЧС, в том числе на предмет наличия пострадавших.	«С» + 10-15 мин.		
Эвакуация пострадавших, оказание им первой медицинской помощи.	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. исходя из обстановки и данных разведки силами второго и третьего звена организует вывод (вынос) пострадавших из зоны ЧС и оказание им первой медицинской помощи до прибытия бригад скорой помощи.	«С» + 15-25 мин.		
Эвакуация техники и наиболее ценных средств.	Диспетчер при наличии вагонов, поданных под разгрузку, организует их отвод от зоны ЧС (при невозможности подачи локомотива, вагоны переталкивают вручную в сторону пр-т. Блюхера силами персонала участка). Мастер гаража организует отвод техники за пределы опасной зоны.	«С» + 10-15 мин.		
Выполнение мероприятий по локализации ЧС (возгорания). Подготовка техники и средств для локализации ЧС.	Командир аварийно-спасательной группы Служаев Ю.А. организует силами котельной и водителей приведение в готовность всех наличных средств для локализации пожара (угрозы пожара): ▪ проверяют отключение электроэнергии на объектах базы; ▪ разворачивают рукава пожарных кранов, подают воду, проверяют водоотдачу ПК, при наличии возгорания приступают к орошению пилорамы, склада пиломатериалов; ▪ срывают пломбы с огнетушителей; ▪ загружают самосвал песком; ▪ при возгорании заправляют АС машину водой, при разливе – готовят ее для сбора нефтепродуктов; ▪ подвозят тару для сбора нефтепродуктов; при разливе нефтепродуктов НАСФ готовятся к обвалованию места разлива и сбору разлившихся ГСМ, с прибытием городской пожарной команды (пожарного поезда) приступают к обвалованию и сбору нефтепродуктов под руководством старшего пожарной команды.	«С» + 15-25 мин.		

Посредник: Костенко С.А.

Вед. специалист по ОТ

(Фамилия, инициалы, должность и подпись)

С оценкой действий по тренировке ознакомлены:

Должность тренирующегося.	Фамилия и инициалы тренирующегося.	Подпись.
Мастер участка	Халиман А.В.	
Мастер тепловых сетей	Служаев Ю.А.	
Бригадир освобожденный	Пинчук А.Н.	
Электромонтер	Гапон А.Ф.	

18. Результаты тренировки:

Должность тренирующегося.	Фамилия и инициалы тренирующегося.	Оценка	Подпись руководителя тренировки.
Мастер участка	Халиман А.В.		
Мастер тепловых сетей	Служаев Ю.А.		
Бригадир освобожденный	Пинчук А.Н.		
Электромонтер	Гапон А.Ф.		

Оценка действий производится посредником с указанием замечаний и ошибок тренирующихся в карте действий персонала. Оформление результатов тренировки с выставлением оценок в журнале учета противоаварийных и противопожарных тренировок производится руководителем тренировки.

19. Мероприятия по результатам тренировки _____

Руководитель тренировки: мастер _____ Халиман А.В.
(Фамилия, инициалы, должность и подпись)

**Примерные варианты программы противоаварийных тренировок
персонала Уссурийского участка в 2025 г.**

1. Противоаварийные тренировки проводятся 1 раз в три месяца по специально разработанным программам в соответствии с тематическим планом проводятся на рабочих местах.

2. Результаты проведения противоаварийных тренировок заносятся в журнал.

№ п/п	Темы противоаварийных тренировок.
Вариант №1	
1.	Действия персонала котельной при отключении электроэнергии
2.	Действия персонала котельной в случае, погасания факела в топке котла
3.	Действия персонала котельной в случае, прекращения действия всех указателей уровня воды
4.	Действия персонала котельной в случае, прекращения действия всех
5.	Действия персонала котельной в случае снижения, повышения уровня воды
Вариант №2	
1.	Действия персонала котельной при отключении электроэнергии
2.	Действия персонала котельной в случае снижения, повышения уровня воды
3.	Действия персонала котельной, если давление в котле повысилось более чем на 10% сверх рабочего и продолжает расти
4.	Действия персонала котельной, при обнаружении неисправности предохранительного клапана
5.	Действия персонала котельной в случае, прекращения действия всех указателей уровня воды
Вариант №3	
1.	Действия персонала котельной при отключении электроэнергии
2.	Действия персонала котельной в случае снижения, повышения уровня воды
3.	Действия персонала котельной, если давление в котле повысилось более чем на 10% сверх рабочего и продолжает расти
4.	Действия персонала котельной, при обнаружении неисправности предохранительного клапана
5.	Действия персонала котельной в случае, прекращения действия всех указателей уровня воды

Составил мастер _____ / _____ /

ГРАФИК
проведения противопожарных и противоаварийных тренировок с персоналом Уссурийского участка
Дальневосточной Дирекции по тепловодоснабжению в 2025 г.

№ п/п	Наименование участка	Месяц проведения тренировок											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Комплекс котельной «Рефсервис» ст. Уссурийск	А			А	П		А			А	П	
2	Участок текущего ремонта ст. Уссурийск	А			А	П		А			А	П	
3	Участок водоснабжения (очистные) ст. Уссурийск	А			А	П		А			А	П	
4	Участок котельных ст. Уссурийск		А		П	А			А		П	А	
5	Котельные ст. Губерово, МЧ ст. Ружино	П	А			А		П	А			А	
6	Котельная ДОП-5 ст. Владивосток		П	А			А		П	А			А
7	Насосная станция ст. Владивосток	А		П	А			А		П	А		
8	Котельные ст. Угловая		А		П	А			А		П	А	
9	Участок водоснабжения ст. Находка Восточная	А		П	А			А		П	А		
10	Котельные ст. Находка, Находка Восточная	П/А			П/А						П/А		
11	Котельная вокзала ст. Гродеково	А		П	А			А		П	А		
12	Котельная ст. Камень Рыболов	П/А			П/А						П/А		
13	Котельная ст. Новошахтинск	П/А			П/А						П/А		
14	Участок (котельные) ст. Партизанск		А		П	А			А		П	А	
15	Котельная ст. Смоляниново	А			А	П		А			А	П	
16	Котельные ст. Сибирцево		П	А			А		П	А			А
17	Котельная ст. Ружино		А			А	П		А			А	П

П – противопожарная тренировка

А – противоаварийная тренировка

Ведущий специалист по охране труда Уссурийского участка

С.А. Костенко

Электронная подпись. Подписал: Зинченко Д.В.
№ДВ ДТВУ-3-8/р от 09.01.2025